

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE WPm

2



NOWY WNIOSEK

3



KOREKTA

Wniosek o określenie lub korektę warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej Fortum

4 Zaznacz właściwą lokalizację Fortum:

- ☐ **Wrocław** 50-304, ul. Antoniego Słonimskiego 1A
- ☐ **Częstochowa** 42-200, ul. Brzeźnicka 32/34
- ☐ **Płock** 09-402, ul. harc. A. Gradowskiego 3A

5 Składa wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej. Wniosek WP został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, rozdział 2 (Dz.U. nr 16 poz.92).

Ważne! Wniosek o przyłączenie składany w formie elektronicznej powinien być **podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym** przez osobę do tego uprawnioną i przesłany na dedykowany adres e-mail: wnioski@fortum.com lub za pośrednictwem serwisu do realizacji procesu online – Fortum Start <https://www.fortum.pl/fortum-start>.

A DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

A1 DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

6 Pełna nazwa / Imię i nazwisko ¹⁾			
7 Adres siedziby / adres zamieszkania ¹⁾ (ulica, numer)		8 Kod pocztowy	9 Miejscowość
10 Numer KRS / PESEL ¹⁾	11 NIP		12 Regon
13 Telefon		14 Adres e-mail	

A2 OSOBA UPOWAŻNIIONA DO KONTAKTÓW Z FORTUM

15 Imię i nazwisko	16 Stanowisko/Firma
17 Telefon kontaktowy	18 Adres e-mail

B DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU ²⁾

B1 LOKALIZACJA OBIEKTU

19 Adres przyłączanego obiektu (ulica, numer) ²⁾	20 Kod pocztowy	21 Miejscowość
---	-----------------	----------------

B2 GEODEZYJNE OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

22 Nr działki	23 Identyfikator działki ³⁾	24 Obręb	25 Nr księgi wieczystej
---------------	--	----------	-------------------------

B3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

26 Rodzaj i charakter obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy)	27 Powierzchnia ogrzewana [m ²]	28 Kubatura ogrzewana [m ³]
29 Dotychczasowe źródło ciepła (rodzaj paliwa) *	30 Liczba mieszkańców **	31 Liczba mieszkań **
32 Liczba użytkowników ciepłej wody ***		
*dla obiektu istniejącego	**dotyczy budynków mieszkalnych	
***dotyczy budynków niemieszkalnych		

B4 ZAMAWIANA MOC CIEPŁA I PARAMETRY INSTALACJI ODBIORCZYCH

33	Rodzaj instalacji odbiorczych		34 Zamawiana moc cieplna dla warunków obliczeniowych [kW]	35 Parametry instalacji tz/tp [°C]	36 Materiał instalacji
1	Miarodajna dla węzła cieplnego moc cieplna na potrzeby c.o. i c.w.u. dla wybranego systemu węzłów mieszkaniowych (moc obliczona przez projektanta za pomocą dedykowanego oprogramowania dostarczonego przez producenta systemu węzłów mieszkaniowych)	a $Q_{m zimowy} =$ b $Q_{m przejściowy} =$ c $Q_{m letni} =$	kW		
2	centralne ogrzewanie	$Q_{co} =$	kW		
3	ciepła woda użytkowa średnia	$Q_{cw \text{ śr}}^h =$	kW		
4	ciepła woda użytkowa maksymalna	$Q_{cw \text{ max}}^h =$	kW		
5	wentylacja	$Q_w =$	kW		
6	technologia	$Q_{tech} =$	kW		
Całkowita moc cieplna zamawiana (suma poz. 1a, 5, 6)		$\sum Q =$	37 kW		

¹⁾ dotyczy wnioskodawcy będącego osobą fizyczną

²⁾ jeżeli adres węzła cieplnego jest inny niż adres przyłączonego budynku to należy podać również adres węzła cieplnego

³⁾ pole nieobowiązkowe

B4 ZAMAWIANA MOC CIEPLNA I PARAMETRY INSTALACJI ODBIORCZYCH

Harmonogram pracy wentylacji/technologii ⁴⁾

średniodobowy czas pracy wentylacji	$t_{w1} =$	38	godz./dobę
liczba dni pracy wentylacji w ciągu roku	$t_{w2} =$	39	dni/rok
średniodobowy czas pracy technologii	$t_{t1} =$	40	godz./dobę
liczba dni pracy technologii w ciągu roku	$t_{t2} =$	41	dni/rok
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym	$Q_{min} =$	42	kW

B5 ISTOTNE INFORMACJE

☐ **GLIKOL**- czynnik grzewczy w instalacji odbiorczej ☐ wentylacji ☐ technologii
 ☐ **BMS** (Building Management System)

☐ Współpraca węzła cieplnego z **POMPAMI CIEPŁA**
☐ Inne źródło ciepła zainstalowane na instalacji odbiorczej (jakie?)

UWAGI

Temperatura obliczeniowa powrotu z instalacji odbiorczej dla c.o., wentylacji i technologii nie może przekraczać **55°C** (dla instalacji nowych i modernizowanych) oraz **60°C** (dla istniejących starych i niemodernizowanych).

Fortum zaleca, aby zapotrzebowanie ciepła na ciepłą wodę użytkową ustalane było z uwzględnieniem rzeczywistego zużycia, a w przypadku braku danych, do obliczeń należy przyjmować wartość jednostkowego dobowego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na poziomie ok. **70 dm³/osobę/dobę**.

Dla węzłów cieplnych **należących do Fortum** poszczególne wymienniki na :
 • co/went/techn. nie mogą być > niż 580kW
 • cwu max nie mogą być > niż 400kW
 Jeżeli potrzeby cieplne będą wyższe (niż określone powyżej) należy dokonać równego, bądź zbliżonego podziału na dwa lub więcej układów/węzły cieplne i złożyć odrębne wnioski WP.
 Ww. kryteria nie dotyczą węzłów cieplnych **należących do wnioskodawcy**.

Fortum gwarantuje w okresie letnim temp. wychodząca z węzła cieplnego do dwururowej instalacji wewnętrznej wnioskodawcy, zasilającej stacje/wezły przymieszekaniowe nie wyższa niż 55°C. Dla okresu letniego (poza sezonem grzewczym) stwarza to ryzyko braku możliwości uzyskania w lokalach zasilanych ze stacji/wezłów przymieszekaniowych normatywnej temp. c.w.u. na wylocie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

B6 TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

⁴³ miesiąc/rok /

B7 SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH OKREŚLENIA PRZYŁĄCZENIA (proszę zaznaczyć wybraną opcję lub opcje)

☐ przesłanie na adres e-mail podany w sekcji A2
 ☐ przesłanie pocztą na adres Wnioskodawcy (list polecony)
 ☐ odbiór osobisty w lokalizacji Fortum

i W związku z tym, że zbieramy Twoje dane osobowe, informujemy że Administratorem Twoich danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą, we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033402. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przetworzenia otrzymanego zgłoszenia oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w Polityce Prywatności. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonywania swoich praw możesz skontaktować się z nami poprzez wypełnienie **formularza kontaktowego**. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności (www.fortum.pl/nowa-polityka-prywatnosci).

C ZAŁĄCZNIKI (WSZYSTKIE POWINNY BYĆ PONUMEROWANE)

- Plan zabudowy lub plan sytuacyjny z zaznaczoną skalą określający usytuowanie obiektu wraz ze wskazaną lokalizacją pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło np. kopia odpisu z księgi wieczystej nieruchomości lub kopia aktu notarialnego.
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości.
- W przypadku budynków wspólnot mieszkaniowych: uchwała wspólnoty wyrażająca zgodę na przyłączenie oraz uchwała powołująca zarząd lub umowa z zarządcą.
- Pełnomocnictwo wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
- W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła cieplnego należy złożyć odrębny wniosek WP.
- W przypadku kolizji projektu zabudowy z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą wnioskodawca powinien dołączyć uzgodnioną z Fortum „Koncepcję rozwiązania kolizji...”.

i **50** Ważne! Wniosek o przyłączenie składany w formie elektronicznej powinien być **podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym** przez osobę do tego uprawnioną i przesłany na dedykowany adres e-mail: wnioski@fortum.com lub za pośrednictwem serwisu do realizacji procesu online – Fortum Start <https://www.fortum.pl/fortum-start>.
 Informacje zawarte we wniosku WPM o określenie warunków w technicznych przyłączenia będą podstawą do oceny możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. W przypadku, gdy informacje podane przez wnioskodawcę w częściach A1, B1, B3, B4, w tym dokumenty dołączone do wniosku, są niepełne, nieczytelne, niejasne, błędne itp. lub są niezgodne z zakresem, złożony wniosek zostanie uznany za niekompletny. Jeśli informacje dostarczone przez wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Fortum o tych zmianach.

51

Podpis i pieczęć wnioskodawcy
 lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w jego imieniu

⁴⁾ pole należy wypełnić, jeżeli występuje obieg wentylacyjny lub technologiczny