



Wrocław, dnia 14/03/2018

WRO/WR\_R&TM/W/2018/002935

Osoba prowadząca:

**Łukasz Oczkowicz**  
tel. kom. + 48 785054301  
e-mail: [przetargi@fortum.com](mailto:przetargi@fortum.com)

Wykonawca:

**Wszyscy Wykonawcy**  
**Dot. postępowania numer 26/2018**

Numer postępowania: 26/2018

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa nowej sieci ciepłowniczej do grupy budynków przy ul. Małopanewskiej 6 we Wrocławiu”

**INFORMACJA NR 2**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły do wiadomości Zamawiającego:

**Pytania i udzielenie odpowiedzi na pytania:**

3. Podczas wizji lokalnej dla tematu - sieć ciepła z przyłączami ul. Małopanewska, stwierdziliśmy kolizję istniejącego, nowo nasadzonego drzewa z trasą projektowanej sieci ciepłej. W załączeniu przesyłamy lokalizację drzewa na mapie sieci wraz z fotografią. Jest to prawdopodobnie lipa, wysokości ok. 4,5m, średnica korony ok. 1,5m. Drzewo wygląda na wsadzone w zeszłym roku. Wg opinii ogrodnika, można je jeszcze przesadzić, ale przed początkiem wegetacji tj. mniej więcej do końca marca, potem pozostaje tylko wycinka i nowe nasadzenie w innym miejscu. Zwracamy na to uwagę, ponieważ po wyborze oferty, trzeba będzie coś z tym zrobić - drzewa brak w wykazie do projektu.

**Ad. 3.**

Zamawiający wyjaśnia, iż mając na uwadze uzgodnioną trasę z Zarządem Zieleni Miejskiej - zgłoszona kolizja (po dokładnym wytyczeniu geodezyjnym) będzie rozwiązana przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego na etapie prac przygotowawczych do realizacji zadania przez wybranego Wykonawcę. Sporządzając ofertę należy założyć ułożenie rur preizolowanych w rurach ochronnych 2x PE355 o L=3,0m, na końcach których należy nałożyć manszety 355/250 (4 szt). Prowadzenie robót przy drzewie należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

Wszystkie odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią SIWZ. W wyniku udzielonych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert **nie ulega** zmianie.

Z upoważnienia  
Zarządu Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.

Pełnomocnik Spółki

  
Włodzimierz Popielewski

| Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. | Adres pocztowy                                  | Siedziba  | Telefon/Fax                                      | REGON 365569059<br>NIP 895-20-97-034  |
|-----------------------------------|---|---|--|---|
|                                   | ul. Antoniego Słonimskiego 1a<br>50-304 Wrocław | ul. Antoniego Słonimskiego 1a<br>50-304 Wrocław | Tel. +48 71 3405550<br>Fax. +48 71 3430434       | Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej<br>VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000640496 |
|                                   | Kapitał Zakładowy<br>136.803.700 zł             |   | <a href="http://www.fortum.pl">www.fortum.pl</a> | Rachunek bankowy:<br>74 1050 0086 1000 0090 3087 2890                               |



SKBD/4

Wyciecie DN150/250 do s.c. DN100/150  
 Zaworobocinaję z odpowiedziami - wysokość (5-pieni)  
 S-1123/1B

NOWE NASADZENIE  
 DRZEWO WYS OK. 4,5 M  
 5000. KORONY OK 215 cm  
 OBWO OK 27 cm

W przypadku przesłania do bezrozprkowa  
 ulozic w pale celownej slawowej DN350  
 Wykonac przesłanie przy drzewie melosa bezrozprkowa  
 przy odrobnosci 2355 L=6 m

INICZNA ROBOTY PROJEKT  
 POLNA OSTRO  
 FENER

BY  
 3MM

6/22  
 B

R245.33

Krydnicka

